

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12) комисија за ЈН МВ бр. 404-28/15- Извођење радова на изградњи прве фазе уличне расвете у месним заједницама Мијајлица, Вујаново, Велика Црквица, Мала Црквица, Ђаце и изградња подземне НН мреже за напајање Српске Православне цркве у МЗ Плавце, Комисија сачињава:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН МВ бр. 404-28/15

Измена и допуна конкурсне документација садржи се у следећем:

1. На страни 39. конкурсне документације за ЈН МВ бр. 404-28/15 Извођење радова на изградњи прве фазе уличне расвете у месним заједницама Мијајлица, Вујаново, Велика Црквица, Мала Црквица, Ђаце и изградња подземне НН мреже за напајање Српске Православне цркве у МЗ Плавце, у Предмеру и предрачуну за изградњу прве фазе уличног уличног осветљења у МЗ Мала Црквица, позиције 4 и 5 мењају се и гласе:

|    |  |   |      |   |   |  |
|----|--|---|------|---|---|--|
| 4. | Isporuka i ugradnja provodnika AlČe 25 mm <sup>2</sup> .Provodnik na izolatore N95 učvrstiti uz pomoć trake za bandažiranje ili žice kao što je prikazano u detalju.U okviru troškova predvideti isključenja i uključenja od strane ED, radi izvođenja radova na NN mreži u beznaponskom stanju.Sve komplet.   | m | 1200 | x | = |  |
| 5. | Isporuka i ugradnja kabla SKS XXOO-A 4x16 mm <sup>2</sup> .Kabal ide NN izvoda u TS do IMO na ČRS,a potom iz IMO izlazi do uporišta u glavi stuba kabli,pri čemu se grana u tri pravca(tri faze) prema najbližim stubovima sa AlČe provodnicima 25mm <sup>2</sup> .Koristiti samo po jednu fazu sa izvoda za svaki pravac, a nulu koristiti iz postojeće NN mreže.U radove predvideti potrebane radove za provlačenje kabla kroz TS kao i troškove isključenja i uključenja od strane ED, radi izvođenja radova unutar TS u beznaponskom stanju.Sve komplet. | m | 20   | x | = |  |

2. Због наведених измена и допуна конкурсне документације обавештавамо понуђаче да се продужава рок за подношење понуда тако да је сада рок за подношење понуда 3. септембар 2015. године до 12,00 сати, а отварање понуда истог дана 3. септембра 2015. године у 13,00 сати. Наведене измене и допуне конкурсне документације користити приликом давања понуде.

3. Ове измене и допуне конкурсне документације објавити и обавештење о продужењу рока на порталу ЈН и на сајту општине Бојник

## Образложење

Приликом припреме Конкурсне документације за бр. 404-28/15- Извођење радова на изградњи прве фазе уличне расвете у месним заједницама Мијајлица, Вујаново, Велика Црквица, Мала Црквица, Ђаце и изградња подземне НН мреже за напајање Српске Православне цркве у МЗ Плавце дошло је до техничке грешке тако што је у Предмеру и предрачуна за изградњу прве фазе уличног уличног осветљења у МЗ Мала Црквица у позицији 4. уместо количине од 1200 метара, уписана количина од 120 метара и у позицији 5 уместо количине од 20 метара уписана количина од 420 метара.

Грешка је исправљена као у диспозитиву овог акта.

Измене у продужењу рока су утврђене на основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12)

Комисија за ЈН 404-28/15